

Warszawa, dnia 04.12.2013 r.

261-17/13/38 wyjaśnienia 4

**Do wszystkich wykonawców**

I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **remont i przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie na siedzibę Instytutu Książki. Postępowanie 261-17/13:**

Pytanie 11

Przedmiar „Instalacje elektryczne” poz. 1.2.8. oraz 3.2.8. W pozycjach tych ujęta została kolejno – dostawa oraz montaż jednostki sterującej CTI2 3x64. Tymczasem projekt nie przewiduje Systemu Centralnego Nadzoru Opraw Awaryjnych. Zaprojektowany został system indywidualnego samo-testowania urządzeń. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

**Odpowiedź 11**

**Zgodnie z projektem przewidziano system indywidualnego samo-testowania urządzeń - autonomia ATI.**

**Centralnej jednostki sterującej CTI występującej w przedmiarze nie należy wyceniać.**

II. Ze względu na charakter udzielonych wyjaśnień nie ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert w postępowaniu.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.**

---

Ryszard Skrzypczak  
Zastępca Dyrektora Instytutu Książki